

codice catasto 762083

Indirizzo C.C. Torino N. 114 Comune ASL Prov. AT

Si **No**

Libretto compilato in tutte le sue parti

Trattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☒ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

Si **No** **Nc**

Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore⁽⁶⁾ ☒ ☐ ☐

Data installazione 2012

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

Matricola: 37457047000391

Oper.: Operatore 1

Firma:

Verifica secondo

Norma UNI 10389-1

È: 10/1991 e s.m.i.

D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

Chemist 500 X

N. serie: 10743

Memoria: 14

Analisi: media

Data: 13/10/20

Ora: 09:17

Comb.: Gas naturale

Altitudine: 0 m

U.R. aria: 50 %

T fumi

T aria

O₂

CO₂

CO

Rif. O₂

CO rif

ηc

λ, n

ΔT

Qs

ηs

ηt

NO

NO_x

Rif. O₂

NO rif

Rif. O₂

NO_x rif

Tiraggio

P gas

63.4 °C

11.0 °C

4.1 %

9.4 %

4 ppm

3.0 %

4 ppm

0.0 %

1.24

52.4 °C

2.5 %

97.5 %

97.5 %

39 mg/kWh

62 mg/kWh

3.0 %

39 mg/kWh

3.0 %

62 mg/kWh

32.8 Pa

0.39 mbar

Note: