



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La Società **ASPIRTECNICA GENOVESE S.r.l.** con sede in **Via Torino-n° 7/A - Rivalba (TO) - ITALY**

Dichiara che

L'impianto di aspirazione realizzato sulle postazioni di ricarica muletti dell'azienda

PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. situata in **Via Luigi Bosca n.40 – Canelli (AT) – ITALY**

rispetta i requisiti indicati dal fascicolo tecnico

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI
CON PERICOLO DI ESPLOSIONE PER LA PRESENZA DI GAS ai sensi degli articoli 290 e 294 del D.lgs. n.81/08
(Classificazione n.ro: 0816fd_01 del 06/04/2018)**

in quanto presenta i seguenti dati tecnici e componenti:

- Aspiratore ATEX (ATEX II 2G IIC T4) completo di Motore ATEX (zona 1-2G IE1-II 2G EXd IIC T4 Gb) con i seguenti parametri:
 - Portata: 2.200 [mc/h]
 - Pressione: 91 [mmH₂O]
 - Potenza: 1,1 [kW]
 - Tensione: 230/400 [V]
 - Frequenza: 50 [Hz]
 - Velocità: 2.850 [rpm]
- Flussostato di controllo per attivare il processo di ricarica solo ad aspiratore avviato;
- Serrande a ghigliottina certificate ATEX;

è conforme ai requisiti impiantistici richiesti dalla normativa CEI EN 62485-3:2016-05.

Il Legale
Rappresentante
**ASPIRTECNICA
GENOVESE S.r.l.**