



FABBRICA BOTTI GAMBA Srl

Spett.le
**CONSORZIO DEI COMUNI PER
L'ACQUEDOTTO DEL
MONFERRATO**
Via Ferraris, 3
14036 Moncalvo AT

Con la presente per integrare e chiarire processo e caratteristiche inerenti allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di Castell'Alfero:

Punto 1:

Si utilizza Acqua dell'Acquedotto del Monferrato. Al termine del processo /descritto al punto 3) l'acqua che verrebbe scaricata risulta a temperatura ambiente, con odore non molesto, discretamente colorata.

Punto 2:

La vasca ha una capienza massima di 2,5 metri cubi. Viene riempita con 1/1,5 metri cubi di acqua scaricata una volta a settimana o una volta ogni due settimane. Calcolando le settimane lavorative posso dire che il volume annuo di acqua scaricata va da 27 a 54 metri cubi.

Punto 3:

alleghiamo la cartografia con tracciato del percorso dello scarico dal punto di produzione al punto di immissione nella condotta fognaria, e' gia' stata fornita e non si e' modificata. Non c'e' nessun sistema di trattamento dello scarico. Il prelievo puo' essere facilmente fatto direttamente nella vasca riempita di acqua dove avviene il processo produttivo in questione.

Punto 4:

Il processo ha come scopo la piegatura delle doghe per la costruzione di botti in legno. All'esterno della fabbrica vi e' una postazione con una grande vasca che viene riempita di Acqua dell'acquedotto fredda. L'acqua viene poi scaldata, portandola ad ebollizione. Vengono immerse le doghe per un paio di ore con un peso al disopra, per mantenere il legname completamente bagnato. Le doghe vengono in seguito tolte dall'acqua, si lascia raffreddare l'acqua fino a raggiungere la temperatura ambiente. Solo a quel punto l'acqua viene scaricata in un pozzetto dove tramite pompa viene spinta e gettata nelle fogne.

Punto 5:

Non si utilizza particolari sistemi di depurazione in quanto il legname immerso e' grezzo e non ha subito nessun tipo di lavorazione o modificazione.

Punto 6:

Gli addetti possono variare da un numero di 1 o 2 persone. Chi riempie la vasca puo' in seguito immergere le doghe e al termine, dopo raffreddamento naturale, svuotare il tutto semplicemente aprendo un rubinetto.


Punto 7:

Alleghiamo certificato analisi fatto dall'AGRICONSULT (Laboratorio Redoglia Mario di Asti) comprendente anche il parametro B.O.D.5. data 04/06/2018

Punto 8: vedi "ricevuta di pagamento"

In fede, Castell'Alfero, Asti
13/06/2018

FABBRICA BOTTI GAMBA Srl
Via Ferraris, 3
14036 Moncalvo (AT)
T. 0141.405.930
F. 0141.405.922
E. 0084550053



FABBRICA BOTTI GAMBA Srl

Via Statale n.108-B • 14033 CASTELL'ALFERO • ASTI • ITALIA • C.C.I.A.A. n. 71052 • Cod. Fisc. e P. IVA 00984550053
Tel. +39 - 0141.405.930 • Fax +39 - 0141.405.922 • E-mail: bottigamba@bottigamba.com • www.bottigamba.com

REDOGLIA MARIO

di Redoglia Mario & C. S.a.S

C.so Emancipazione - 14100 ASTI

- Servizi per l'enologia e l'agricoltura
- Analisi chimiche e microbiologiche di: vini, alimenti, acque, terreni e reflui

Certificato n° :	107 / 2018
Campione di:	ACQUE REFLUE
Committente:	Fabbrica botti Gamba, via statale 108 / B - 14033 Castell'Alfero (AT)
Prelevato da:	committente il 25/05/2018
Inizio analisi :	28/05/2018

RELAZIONE DI ANALISI

Parametro	U. M.	Valore in uscita	Limite Tab. III D.Lgs. 152/06
pH		7,08	5,5 - 9,5
Colore (dil 1:40 su 10 cm)		Non percettibile	1/40
Odore		Non molesto	Non molesto
Materiali grossolani		Assenti	Assenti
Solidi sospesi	mg/l.	< 1	≤ 80
BOD ₅	mg/L	40	≤ 40

Limitatamente ai parametri determinati, il presente campione **E' CONFORME** ai limiti di accettabilità imposti per scarichi in acque superficiali come da Tab. 3 D.L. 11 maggio 1999 n. 152. (ex Tab. A L.319/76).

Asti, 04/06/2018



Telefono 0141 231007

Fax 0141 230463

redogliamario@libero.it

C.F. / Part. I.V.A 01115270058

Reg. Imp. Asti 78894