



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141/594327 - 0141/351944
E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it;
www.ato5astigiano.it

Prot. n. 1319 del 24/10/2017

Provincia di Asti
Staff Integrato di Avvalimento
Provinciale – SIAP

Unione dei Colli Divini
Sportello Unico Attività Produttive

e p.c. Consorzio dei Comuni per
l'Acquedotto del Monferrato

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico (pista permanente per attività motoristiche e motocross (crossodromo), in terreni di proprietà ed in fase di definitiva acquisizione oppure in affitto, siti a Castagnole Monferrato (AT), in Frazione Valenzani, in Località Valle Randolo. Proponente: Monferrato S.r.l. di Grasso Gaja, - P.I./C.F. n° 01596520054. Pratica SUAP n° 15/2018 - Pratica SIAP C.D-0682018-MONF. PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ED ART. 17 BIS L.R. 56/77 SS.MM.II.

In riferimento alla Conferenza in oggetto, questi Uffici, per quanto attiene alle infrastrutture del servizio idrico integrato (sii): acquedotto, fognatura e depurazione evidenziano i seguenti aspetti:

Acquedotto

Nei documenti messi a disposizione viene indicato che verrà eseguito un nuovo allacciamento alla rete idrica comunale.

Come già segnalato con ns. note prot. 796 del 27/06/2016 e note prot. 1201 del 08/08/2017 si segnala la necessità di verificare, con la collaborazione dei tecnici del CCAM la fattibilità tecnica della fornitura in funzione della dotazione idrica necessaria.

Fognatura - Depurazione

Nei documenti messi a disposizione viene indicato che verrà realizzato un impianto di depurazione privato all'interno dell'area di pertinenza e che pertanto esula dalla competenza di questi Uffici.

Si ricorda che, laddove si preveda in futuro di confluire reflui in pubblica fognatura, occorrerà ottenere il nulla osta del Gestore del Servizio dopo una opportuna verifica idraulica delle condotte interessate e della capacità dell'impianto di depurazione di trattare i nuovi reflui convogliati (considerando i volumi di scarico differenziati tra scarichi civili o comunque assimilabili ed eventualmente altri tipi di reflui).

In termini generali si pone l'attenzione sulla necessità di coinvolgere il Gestore del servizio idrico integrato in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e collaudo delle opere attinenti al sii.

Nel restare a disposizione per approfondimenti e chiarimenti con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO
Geom. Ferraris Davide

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Giuliano